


MODUŁY
JINKO SOLAR JKM420N-54HL4 420 Wp - 60 szt.



PIECZĘĆ I PODPIS RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH

UWAGI:

- dachowa instalacja fotowoltaiczna oznakowana zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05;
- instalacja z zastosowaniem optymalizatorów mocy SolarEdge - S500, które w przypadku odłączenia zasilania po stronie AC, lub wyłączenia falownika, zmniejszają napięcie do 1 V na poziomie modułu;
- kubatura obiektu powyżej 1000 m³.

NAZWA INWESTYCJI Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzędu Gminy w Słupcy o mocy 25,2 kWp			
OBIEKT	Urząd Gminy w Słupcy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca		
INWESTOR	Gmina Słupca ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca		
NAZWA RYSUNKU	Schemat elektryczny instalacji PV		
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Mędzelowski	PODPIS	
NR UPRAWNIENI	OZE-W/12/000012/19		
DATA	Listopad 2022 r.	NR ZAŁĄCZNIKA	02