



PIECZĘĆ I PODPIS RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH

UWAGI:

- gruntowa instalacja fotowoltaiczna oznakowana zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016-05;
- falownik zamontowany wewnątrz budynku;
- instalacja z zastosowaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu PEFS PROJOY.

NAZWA INWESTYCJI Instalacja fotowoltaiczna dla Hydroforni w Wilcznej o mocy 14,62 kWp			
OBIEKT	Hydrofornia w Wilcznej Wilczna 77B, 62-400 Słupca		
INWESTOR	Gmina Słupca ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca		
NAZWA RYSUNKU	Schemat elektryczny instalacji PV		
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Mędzelowski	PODPIS	
NR UPRAWNIENI	OZE-W/12/000012/19		
DATA	Listopad 2022 r.	NR ZAŁĄCZNIKA	03